

COMUNICADO Nº 001/2018

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 023/2018

Objeto: A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de engenharia, por empreitada a preço global, visando à execução de obra de reforma e adequações do Laboratório Professor Jose Elias de Paula, localizado na Faculdade de Saúde, da Universidade de Brasília, Campus Darcy Ribeiro, conforme especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I e Anexos VI, VII, VIII e IX** deste Edital.

A Comissão de Seleção torna público aos interessados, a resposta aos esclarecimentos solicitados pela empresa Marca Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme segue:

1. Não foi fornecido o projeto de cabeamento estruturado?

Resposta: Foi inserido em nosso site (Projeto de Instalações - Rede de Dados e Voz).

2. Qual a especificação da haste de aterramento (diâmetro x comprimento)?

Resposta: Cobreada 5/8 X 2,40M.

3. Alimentador elétrico da edificação: de onde provêm e qual a distância do ponto de alimentação até o quadro da edificação?

Resposta: Provem do prédio anexo, considerar 70m para padronizar.

4. De quem será o fornecimento e instalação da fibra ótica de interligação da edificação à UnB? Se de fornecimento da Contratada, qual a distância do ponto de alimentação até o quadro da edificação?

Resposta: Será da UNB, a obra deixará o duto guiado.

5. Em relação ao projeto de instalações de infraestrutura de alarme, de quem será a responsabilidade de fornecimento e instalação dos equipamentos? Além disso, esse item não está previsto na planilha orçamentária?

Resposta: Somente infraestrutura, os itens devem ser quantificados na planilha de elétrica (são os mesmos).

6. No projeto de instalações elétricas, prancha 1/2, onde deve ser aplicado o detalhe 05 – leito?

Resposta: Se necessário ao atravessar vias com movimento de veículos.

Brasília-DF, 29 de março de 2018.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

