

**RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 2**  
**EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 005/2022**

**Objeto:** A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática (nobreak), no escopo do projeto “*Produção e avaliação do desempenho de membranas de matriz mista com zeólitas – SAPO-34, KFI e SSZ-13 para a separação gases mistos N<sub>2</sub>CH<sub>4</sub>*”, conforme especificações constantes do **Termo de Referência – Anexo I** do Edital.

A Comissão de Seleção torna público aos interessados, a resposta ao pedido de esclarecimento, conforme segue:

**1. NO-BREAK DE 30 kVA – ANEXO I: DISPLAY LCD:** É solicitado DISPLAY TOUCHSCREEN. Esta é uma particularidade de cada Fabricante/Modelo de Nobreak, ao qual solicitamos flexibilização deste item. Informamos que o nosso equipamento possui LCD com todas as funções e visualizações necessárias para o bom funcionamento do equipamento como: tensão, corrente, frequência, potência, sinalização do fluxo de operação, alarmes, entre outros. Cabe lembrar que a característica TOUCHSCREEN é um item que não interfere na operação do Nobreak.

**Resposta:** A Coordenação do Projeto informa que não serão aceitas propostas que deixarem de ofertar o painel conforme solicitado no Edital, sendo assim, é indispensável a previsão da função TOUCHSCREEN.

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022.

**COMISSÃO DE SELEÇÃO**