

**RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**  
**EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 090/2023**

**Objeto:** A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de instalação elétrica e redes, conforme as especificações contidas no **Termo de Referência – Anexo I** do Edital.

A Comissão de Seleção torna público aos interessados, as respostas aos pedidos de esclarecimentos, conforme seguem:

**1- Verificamos a necessidade de projeto elétrico e de ar condicionado contendo o dimensionamento correto das potências dos aparelhos e no projeto elétrico quadro de distribuição de cargas com os diversos circuitos de tomadas de energia e suas potências assim como de iluminação e do ar condicionado. Quantitativos de materiais como cabos elétricos eletrodutos e eletrocalhas? Dimensionamento dos cabos de alimentação do quadro de cargas levantamento das potências efetivas cálculo de demanda e perdas de carga e fatores de potência?**

**Resposta:** Todos os dimensionamentos necessários para essa contratação constam no projeto, ANEXO II do Edital.

**2- As tomadas previstas são de embutir sendo que as mesmas não são indicadas para instalação em divisórias?**

**Resposta:** Todas as tomadas serão aparentes, isto é, de sobrepor.

**3- Verificação se o quadro existente atende à demanda necessária para suprimentos do projeto em questão?**

**Resposta:** Verificamos que o quadro elétrico foi previamente vistoriado pela INFRA e constatou-se que tem capacidade para atender à demanda. Nada obstante, diante de eventual necessidade, será adequado pela Universidade de Brasília.

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024.

**COMISSÃO DE SELEÇÃO**